

Акт №531 от 31.10.2017.

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга**

**ГБДОУ Детский Сад № 20 Василеостровского района**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **199058, Санкт-Петербург, Морская набережная дом 35, корпус 3 лит. А**

Сведения об Объекте: **часть здания (помещение на 1 этаже), 1362 кв.м;**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **2 329 кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**оперативное управление**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**  
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **199178, Санкт-Петербург, Большой проспект, В.О., дом 55, Литер А (Администрация района)**

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): **образование**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): **дошкольное образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **115 человек в день**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
**к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта**

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад № 20 Василеостровского района Сладкова Людмила Юрьевна и представитель МРОО «АВИП» Любимцев Алексей Алексеевич, действующий по доверенности № 30/10-3, выдана сроком с 12.10.2017г до 31.10.2017г, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

2. Пандус стационарный наружный\*\* : **нет**

3. Пандус стационарный внутренний\*\* : **нет**

4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: **нет**

5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**

6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**

7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**

8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**

9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\* **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**

10. Подъемные платформы наружные: **нет**

11. Подъемные платформы внутренние: **нет**

12. Кнопка вызова персонала у входного узла: **нет, перед входом установлена информационная табличка и указан телефон вызова сотрудника учреждения; соответствует О, Г, У, К; не соответствует С**

13. Лифт пассажирский: **нет**

14. Лифт грузовой: **нет**

15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**

16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У : **нет**

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, соответствует С**

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 199058, Санкт-Петербург, Морская набережная дом 35, корпус 3 лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным для инвалидов категории К, частично (условно) доступным для инвалидов О, С, Г, У и других маломобильных групп населения**, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	«О», «С», «Г», «У»	Организация не имеет принадлежащей территории. Ближайшие пешеходные пути к учреждению проходят по тротуару. Поверхность тротуара асфальтовая, ровная.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	«О», «С», «Г», «У»	У входного узла установлена информационная табличка с указанием номера телефона: 352-81-97; 352-49-57 для вызова сотрудника учреждения и оказание помощи, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников	

2.2	«О», «С», «Г», «У»	Над входной площадкой имеется навес, освещение. Внешняя лестница состоящая из семи ступеней, оборудована поручнями с обеих сторон на высоте 0,5 м. Для посетителей «О», «С» лестница преодолима с сопровождением по необходимости.	
2.3	«К»	Для преодоления внешней лестницы отсутствуют подъемные устройства. До проведения реконструкции входного узла доступ для категории «К» является невозможным.	
2.4	«О», «С»	Перепады высот, завышенные дверные пороги входных и тамбурных дверей, преодолимы с помощью сотрудников учреждения	
2.5	«О», «С», «Г», «У»	Приказом от 31.08.2017г. № 64-ОД назначены сотрудники учреждения: Нечаева Екатерина Юрьевна, Орлова Наталья Николаевна обеспечивающие сопровождение категорий инвалидов при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале	приказ № 64-ОД от 31.08.2017г
		проведения инструктажа (инструктаж проведен 08.09.2017 г.)	
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	«О», «С»	Ширина дверных проемов и коридоров, перепад высот внутри здания условно соответствует нормами правил для категорий инвалидов, доступно с сопровождением по необходимости	
3.2	«О», «С», «Г», «У»	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.5.	приказ № 64-ОД от 31.08.2017г
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	«О», «С»,	Места обслуживания находятся на первом этаже. Дверные проемы в кабинет заведующего учреждения и музыкальных залов соответствуют нормативным требованиям. Площадь помещения и подходы к различному оборудованию и мебели достаточны для индивидуального приема посетителей.	
4.2	«О», «С», «Г», «У»	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.2.5.	приказ № 64-ОД от 31.08.2017г
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	«О», «С»	В учреждении на первом этаже имеется туалетная кабина. Размеры и внутреннее оборудование кабины частично соответствует требованиям для категорий инвалидов. Помощь оказывается по необходимости.	

5.2	«К»	Для инвалидов на креслах-колясках туалет не оборудован и не приспособлен из-за размеров помещения.	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	«К», «О», «С», «Г», «У»	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://ds20.voadm.gov.spb.ru">http://ds20.voadm.gov.spb.ru</a> размещены: - контактная информация; - версия сайта для слабовидящих граждан	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	«О», «С», «Г», «У»	Ближайшая доступная к учреждению остановка общественного транспорта находится на расстоянии более 500м	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	«К», «О»	Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов отсутствуют	

## V. Рекомендации

1. Согласовать с местным муниципалитетом парковочные места для инвалидов. Обратиться в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» о необходимости оборудовать парковочное место для автомобилей инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6х6,0м) и на вертикальной поверхности на высоте от 1,5-2 м. Оборудовать пешеходный переход на дворовой территории (СП59.13330.2016, п.5.2)

заведующий ГБДОУ детский сад № 20  
Василеостровского района

\_\_\_\_\_ / Любимцева Л.Ю./


М.П.



Дата

представитель общественной организации  
МРОО «АВИП»

\_\_\_\_\_ / Любимцев А.А./



Дата